

**Tiltakshaver - Sanitærabonnement gnr. x, bnr. x, fnr. x,
Stedsnavn**

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
XXX/OX	Administrativt utv. for TLM	XX.XX.XX
	Utvalg for teknikk, landbruk og miljø	XX.XX.XX

Dette er et vedtak fattet i henhold til kommunestyresak 73/03 og delegasjonsreglement i Sirdal kommune. Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven påklages innen 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt.

Vedtak:

I.h.t. Plan- og bygningsloven §93 gis det tillatelse til tiltak på gnr. , bnr. , fnr. . Tiltaket omfatter legging av stikkledninger og tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett til fritidsbolig tilhørende tiltakshaver.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Anlegget må utføres i.h.t. VA-miljøblad og sanitærreglementet for Sirdal kommune.
2. Firma gis ansvarsrett for SØK/PRO/KPR.
3. Firma gis ansvarsrett for UTF/KUT.
4. Eier av fritidsbolig må betale tilkoblingsavgift, og fra tilkoblingstidspunkt årlig vann- og kloakkavgift, jfr. Kommunal forskrift om vann- og kloakkavgifter.
5. Anlegget opparbeides i.h.t. godkjente tekniske planer. Det forutsettes at grunneiere/ ledningseiere er blitt gjort kjent med planene.
6. Det forutsettes at tiltakshaver(e) har innhentet avtale for tilkobling til eks. privat stikkledning.
7. Det forutsettes at det innhentes gravetillatelse fra kabeleiere. Kabeleiere påviser ledningstrasèer før gravingen igangsettes.
8. Privat stikkledning skal ikke tilkobles kommunalt nett før ledningene er lagt, og disse er spylt og tetthetsprøvd. Kommunen skal ha beskjed om tidspunkt for tilkobling og eventuelt være tilstede ved tilkobling til kommunalt nett.
9. Når arbeidet er ferdig skal det sendes inn as-buildt tegning/ situasjonsplan som viser ledningstrasè for stikkledninger, kummer, påkoblings-punkt og stoppekran. Materiale og trykkklasse for ledninger skal fremgå av situasjonsplanen. Alle bend, kummer og stoppekraner på private stikkledninger skal innmåles i xyz og oversendes kommunen digitalt i sosiformat. Kumskisser skal oppdateres. **Dette skal være utført og sendt inn innen 3 måneder etter at anlegget er tilkoblet**
10. Når tilkobling er utført vil eier ha ansvar av drift og vedlikehold av ledningsnett fra hytte/ bolig og frem til kommunale hovedledninger. Det skal monteres utendørs stoppekran for vannledning 2-10m fra hyttevegg. Denne skal innmåles i.h.t. forrige punkt.

11. Eier(e) av ledningsanlegget kan ikke nekte evt. andre abonnenter å koble seg til ledningen på et senere tidspunkt.
 12. Kontrollerklæring for utførelse skal sendes til teknisk sektor i signert stand når anlegget er ferdig utført, og all dokumentasjon er oversendt kommunen. Denne vil danne grunnlag for en ferdigattest.
-

Hjemmelsbakgrunn

Plan- og bygningsloven § 93
Sanitærreglement for Sirdal kommune

Vurdering

Denne søknaden gjelder tilkobling av bolig/fritidsbolig til kommunalt vann- og avløpsnett.

Firma gis ansvarsrett som omsøkt.

Innvendig rørarbeid foretas av rørlegger som er godkjent for ansvarsrett innen området.
Denne tillatelsen omfatter ikke slikt arbeid.

Konklusjon

Søknad om tilkobling innvilges.

Steinar Ness
Kommunalsjef TLM

Navn saksbehandler
Stilling

Parter i saken:

Tiltakshaver
Grunneier
Firma med ansvarsrett
Evt. eiere av eks. privat anlegg det søkes tilkobling til.